

ООО «РОКВУЛ»
143985, Россия
Московская область
г.Балашиха, мкр. Железнодорожный
Автозаводская ул., д.48а
www.rockwool.ru



Паспорт № 131019/3/33605125 от 14 Октября 2019 г.

1. Информация о продукте	
1.1	Продукция <i>Изделия теплоизоляционные из каменной ваты</i> Цилиндры навивные ROCKWOOL 150
1.2	Нормативный документ ТУ 5762-050-45757203-15
1.3	Размеры, мм 1000 x 108 x 25 Длина Вн.диаметр Толщина стенки
1.4	Номер партии 33605125
1.5	Дата изготовления 2019.10.13
1.6	Номер смены 3

2. Физико-механические характеристики материала				
Параметр		Ед. изм.	Метод испытания	Значение
2.1	Плотность	кг/м ³	ГОСТ 17177	145,0±12,0%
2.2	Водопоглощение	кг/м ²	ГОСТ EN 1347	≤1,00

РОСС RU Д-RU.PA01.B.15276/18

Физико-механические характеристики материала соответствуют требованиям ТУ.

Значение удельной эффективной активности соответствует первому классу строительных материалов согласно НРБ-99 (п.5.3.4 до 370 Бк/кг)

Контролер СИИМ 

Орлов Ю. Ст. контролер СИИМ

ООО
«РОКВУЛ»
ОТДЕЛ ТЕХНОЛОГИИ
И КАЧЕСТВА