



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 5000
Паспорт №018/19	
Партия №0018/PP/19	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 25 ТПК АКВА

Муфта PP-H SDR9/S4 – 25 класс XB 1,6 МПа

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа.ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3.5 МПа.ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0018/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.


Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант

С/Н Фокин

Начальник ОТК

Сай Сапожников И.В.





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+74871270-23-36

+74871270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 5000
Паспорт №011/19	
Партия №0011/PP/19	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 20 ТПК АКВА

Муфта PP-H SDR9/S4 – 20 класс XB 1,6 МПа

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа, ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.


Заключение ОТК

Партия фитингов №0011/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант	Фокин С.Н.	Начальник ОТК	Сапожников И.В.
--------------------	------------	---------------	-----------------





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+714871270-23-36

+714871270-23-34

ООО «ПолиТЭК Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 5000
Паспорт №027/19	
Партия №0027/РР/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 32 ТПК АКВА

Муфта РР-Н SDR9/S4 – 32 класс ХВ 1,6 МПа
ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: РР Н030 GR партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.



Заключение ОТК
соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Партия фитингов №0027/РР/19
Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.
Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант

Фокин С.Н.

Начальник ОТК

Сапожников И.В.



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36 +7(487)270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №036/19	
Партия №0036/PP/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 40 ТПК АКВА

Муфта PP-H SDR9/S4 – 40 класс XB 1,6 МПа

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.



Заключение ОТК
Партия фитингов №0036/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.
Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.
Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант  Фокин С.Н.
Начальник ОТК  Сапожников И.В.



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙТ»

+714871270-23-36

+714871270-23-34

ООО «Политек Пайт», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №043/19	
Партия №0043/PP/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 50 ТПК АКВА

Муфта PP-H SDR9/S4 – 50 класс XB 1,6 МПа

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа, ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021


Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК


Партия фитингов №0043/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны.

Инженер - лаборант  Фокин С.Н.

Начальник ОТК

 Сапожников И.В.



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙТ»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политек Пайт», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №045/19	
Партия №0045/PP/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 63 ТПК АКВА

Муфта PP-H SDR9/S4 – 63 класс XB 1,6 МПа

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа.ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GR партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0045/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант *Ф.И.Л.* Фокин С.Н.

Начальник ОТК

Е.А. Сапожников И.В.



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щелковская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 5000
Паспорт №053/19	
Партия №0053/PP/19	Дата изготовления: 13 – 18.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта переходная 63x50

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа, ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Закрепленные ОТК

Партия фитингов №0053/PP/19 соответствует

Дата выпуска продукции ОТК 19.01.19 г.

Упаковка и маркировка удостоверительная

Инженер - лаборант  Фото  Ф.И.О.  ОТК  Сапожников И.В.





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «ПолиТЭК Пайп», 125009, г.Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 5000
Паспорт №051/19	
Партия №0051/PP/19	Дата изготовления: 13 – 18.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта переходная 50x40

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиоров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа, ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Содержание ОТК

Партия фитингов №0051/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 19.01


Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант

Сид

Ильник ОТК

Сапожников И.В.





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 5000
Паспорт №050/19	
Партия №0050/PP/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта переходная 50x32

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа, ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0050/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант

Фокин С.Н.

Начальник ОТК

Сапожников И.В.



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 5000
Паспорт №049/19	
Партия №0049/PP/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта переходная 40x32

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и дугих дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа, ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GR партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.



Заключение ОТК

Партия фитингов №0049/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант Фокин С.Н.

Начальник ОТК

Сапожников И.В.



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+714871270-23-36

+714871270-23-34

ООО «ПолиТЭК Пайп», 125009, г.Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 5000
Паспорт №048/19	
Партия №0048/PP/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта переходная 40x25

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и дугих дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа, ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GR партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.


Заключение ОТК

Партия фитингов №0048/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант		Ф.И.О. С.И.Н.	Начальник ОТК		Сапожников И.В.
--------------------	--	---------------	---------------	--	-----------------





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+714871270-23-36

+714871270-23-34

ООО «ПолиТЭК Пайп», 125009, г.Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 5000
Паспорт №047/19	
Партия №0047/PP/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта переходная 32x25

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиоров, трещин, раковин и дугих дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: РР Н030 GR партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0047/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант  Фокин С.Н. Начальник ОТК  Сапожников И.В.





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+714871270-23-36

+714871270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 5000
Паспорт №046/19	
Партия №0046/PP/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта переходная 25x20

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: РР Н030 GR партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК


Партия фитингов №0046/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.


Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант  Фокин С.Н.

Начальник ОТК

 Сапожников И.В.





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г.Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №023/19	
Партия №0023/РР/19	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 32x1/2 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и дугих дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа, ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: РР Н030 GR партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0024/РР/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант  Фокин С.Н.



 Сапожников И.В.



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+714871270-23-36

+714871270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №021/19	
Партия №0021/РР/19	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 32x1 1/4 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиоров, трещин, раковин и дугих дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: РР Н030 GR партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0021/РР/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант  Фокина  Сапожников И.В.

Начальник ОТК





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36 +7(487)270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №019/19	
Партия №0019/PP/19	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 32x1 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиrow, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа, ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: РР Н030 GR партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0019/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант

Федя - Фокин

Начальник ОТК

Саша Сапожников И.В.





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+714871270-23-36

+714871270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №016/19	
Партия №0016/PP/19	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 25x3/4 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиоров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3.5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: РР Н030 GR партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0016/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант

Фокис С.Н.

Начальник ОТК

Сев Сапожников И.В.





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щелковская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №014/19	
Партия №0014/PP/19	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 25x1 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	I	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0014/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант  Фошенко С.Н. Начальник ОТК  Сапожников И.В.





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36 +7(487)270-23-34

ООО «ПолиТэк Пайп», 125009, г.Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №012/19	
Партия №0012/РРР/19	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 25x1/2 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиrow, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	I	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: РР Н030 GR партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0012/РР/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант  Фокин С.Н. / Начальник ОТК  Сапожников И.В.





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политек Паип», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №009/19	
Партия №0009/PP/19	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 20x3/4 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества


№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиrow, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа, ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №009/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.
Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.
Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант		Фокир С.Н.
Начальник ОТК		Сапожников И.В.





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36 +7(487)270-23-34

ООО «Полиэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №007/19	
Партия №0007/PP/19	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена
Муфта 20x1/2 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиоров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.


Заключение ОТК

Партия фитингов №007/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант  Фокин С.А. Начальник ОТК  Сапожников И.В.





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «ПолиТэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №025/19	
Партия №0025/PP/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 32х3/4 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 2 I МПа, ч не менее	I	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа, ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0025/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.


Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант

Фокин С.Н.

Начальник ОТК

Сапожников И.В.





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №028/19	
Партия №0028/PP/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 40x1 1/2 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0028/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.
Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.


Упаковка и маркировка удовлетворительны.

Инженер - лаборант

Фокин С.Н.

Начальник ОТК

Сапожников И.В.





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+714871270-23-36

+714871270-23-34

ООО «ПолиТЭК Пайп», 125009, г.Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №030/19	
Партия №0030/PP/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 40x1 1/4 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется


Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0030/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.


Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант  Фокин С.Н.

Начальник ОТК

 Сапожников И.В.





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «ПолиТэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №032/19	
Партия №0032/PP/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 40x1 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0032/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант

Фонин С.Н.

Начальник ОТК

Сапожников И.В.





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+714871270-23-36

+714871270-23-34

ООО «Политэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №034/19	
Партия №0034/PP/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 40x3/4 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа, ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GR партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0034/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант  Фокин С.Н.

Начальник ОТК  Сапожников И.В.





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №037/19	
Партия №0037/РР/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 50x1 1/2 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: РР Н030 GR партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0037/РР/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант

Фокин С.Н.

Начальник ОТК

Сапожников И.В.





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №039/19	
Партия №0039/PP/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 50x1 1/4 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК


Партия фитингов №0039/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант  Фокин С.Н.

Начальник ОТК  Сапожников И.В.





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+714871270-23-36

+714871270-23-34

ООО «ПолиТэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №041/19	
Партия №0041/РР/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 50x2 с внутренней резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества


№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется


Марка сырья: РР Н030 GR партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0041/РР/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.
Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант  Фокин С.Н.

Начальник ОТК  Сапожников И.В.





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+714871270-23-36

+714871270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №024/19	
Партия №0024/РР/19	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 32x1/2 с наружной резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и дугих дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа, ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: РР Н030 GR партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021


Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0024/РР/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.


Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант  — Фокин И.В.

Начальник ОТК 

ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+714871270-23-36

+714871270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №022/19	
Партия №0022/РР/19	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена Муфта 32x1 1/4 с наружной резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и дугих дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: РР Н030 GR партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0022/РР/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.
Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант  - Фомин С.И.

Начальник ОТК

 Саложников И.В.





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+714871270-23-36

+714871270-23-34

ООО «Полизэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №020/19	
Партия №0020/PP/19	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 32x1 с наружной резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования	Результат испытаний
1	Внешний вид	ГОСТ Р 32415-2013 Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и дугих дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа, ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GR партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0020/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант  Фомин С.И. Начальник ОТК  Сапожников И.В.





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+74871270-23-36

+74871270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №017/19	
Партия №0017/PP/19	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 25x3/4 с наружной резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества


№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.


Заключение ОТК

Партия фитингов №0017/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.
Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант  Фокин С.И.

Начальник ОТК

 Сапожников И.В.





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+714871270-23-36

+714871270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г.Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №015/19	
Партия №0015/PP/19	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 25x1 с наружной резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021


Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0015/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант  Фокина С.Н.

Начальник ОТК  Сапожников И.В.





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+714871270-23-36

+714871270-23-34

ООО «ПолиТэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №013/19	
Партия №0013/PP/19	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 25x1/2 с наружной резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК
Партия фитингов №0013/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.
Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант

Ф.И.О. - Фокин С.Н.

Начальник ОТК

Сапожников И.В.





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №010/19	
Партия №0010/PP/19	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 20x3/4 с наружной резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиоров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0010/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.


Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант  Фокина С.Н.

Начальник ОТК

 Сапожников И.В.





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36 **+7(487)270-23-34**

ООО «Политэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №008/19	
Партия №0008/РР/19	Дата изготовления: 09 – 14.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 20x1/2 с наружной резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования	Результат испытаний
1	Внешний вид	ГОСТ Р 32415-2013 Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: РР Н030 GR партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК


Партия фитингов №008/РР/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 15.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант  Фокин С.Н.

Начальник ОТК

 Сапожников И.В.





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Полизэк Пайп», 125009, г.Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №026/19	
Партия №0026/PP/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 32x3/4 с наружной резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и дугих дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GR партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0026/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.
Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант  Фукин С.Н.  Начальник ОТК  Сапожников И.В.



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙТ»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политек Пайт», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №029/19	
Партия №0029/РР/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 40x1 1/2 с наружной резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа, ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: РР Н030 GР партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0029/РР/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант

Фокит С.Н.

Начальник ОТК

Сапожников И.В.





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №031/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.
Партия №0031/PP/19	

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена
Муфта 40x1 1/4 с наружной резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиоров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа, ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0031/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.


Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант  Фоккин С.Н.

Начальник ОТК

 Сапожников И.В.





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политак Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №033/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.
Партия №0033/PP/19	

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 40x1 с наружной резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.



Заключение ОТК

Партия фитингов №0033/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант Фокин С.Н.

Начальник ОТК

Сапожников И.В.



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Полизэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №035/19	
Партия №0035/PP/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 40х3/4 с наружной резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GR партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.



Заключение ОТК

Партия фитингов №0035/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант Фокин С.Н.

Начальник ОТК

Сапожников И.В.



ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политек Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щелковская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №038/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.
Партия №0038/PP/19	

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 50x1 1/2 с наружной резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: РР Н030 GR партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0038/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.


Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант

 Фоклит С.Н.

Начальник ОТК

 Сапожников И.В.





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+714871270-23-36

+714871270-23-34

ООО «Политэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №040/19	
Партия №0040/PP/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 50x1 1/4 с наружной резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа, ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: РР Н030 GR партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19

Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021

Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Заключение ОТК

Партия фитингов №0040/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.

Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.


Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант

Фокин С.Н.

Начальник ОТК

Сапожников И.В.





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙП»

+714871270-23-36 +714871270-23-34

ООО «Полигэк Пайп», 125009, г. Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №042/19	
Партия №0042/PP/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 50x2 с наружной резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиров, трещин, раковин и других дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа, ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа, ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GR партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.Е.018548.06.11 от 07.06.2011.

Партия фитингов №0042/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.
Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны


Инженер - лаборант

Фокин С.Н.

Начальник ОТК

Сапожников И.В.

Заключение ОТК





ООО «ПОЛИТЭК ПАЙТ»

+7(487)270-23-36

+7(487)270-23-34

ООО «Политек Пайт», 125009, г.Москва, Тверской бульвар д.14., стр. 1
Производство: 300004, г. Тула, ул. Щегловская засека д. 31, +7(4872)70-23-36

ОТК	Количество штук: 3000
Паспорт №044/19	
Партия №0044/PP/19	Дата изготовления: 12 – 17.01.19 г.

Фасонные части компрессионного типа из полипропилена

Муфта 63x2 с наружной резьбой

ГОСТ 32415-2013

Показатели качества

№№ п/п	Наименование показателя	Требования ГОСТ Р 32415-2013	Результат испытаний
1	Внешний вид	Гладкая наружная и внутренняя поверхность. Без задиоров, трещин, раковин и дугих дефектов. Материал не должен содержать видимых включений.	Соответствует
2	Изменение показателя текучести расплава(ПТР) фитингов в сравнении с ПТР исходного материала должно быть не более	30%	Соответствует
3	цвет	Черный с синей гайкой	Черный с синей гайкой
4	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 21 МПа,ч не менее	1	Гарантируется
5	Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 95°С и гидростатическом напряжении в стенке фитинга 3,5 МПа,ч не менее	1000	Гарантируется

Марка сырья: PP H030 GP партия 01/01-19 паспорт №01 от 06.01.19
Сертификат соответствия на трубы №РОСС RU.АЮ64.Н08840. Срок действия с 28.02.2018 по 27.02.2021
Свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.26.013.E.018548.06.11 от 07.06.2011.



Партия фитингов №0044/PP/19 соответствует требованиям ГОСТ Р 32415-2013.
Дата выпуска продукции ОТК 18.01.19 г.

Упаковка и маркировка удовлетворительны

Инженер - лаборант

Фокин С.Н.

Начальник ОТК

Сапожников И.В.

Заключение ОТК