

ООО «МОНОЛИТ»

153000, Ивановская Область, г.о. Иваново, г Иваново, ул. Багаева, дом
6Б, офис 2.

ПАСПОРТ.

Люки чугунные тяжелые
Для смотровых колодцев
типа «Т» (С250) 2-60 (с запорным устройством)
ГОСТ 3634-2019.

Партия № 4

Количество изделий 14 комплектов

Гарантийный срок эксплуатации - 3 года со дня ввода люков в эксплуатацию и не более 5 лет с момента отгрузки предприятия – изготовителя.

Свидетельство о приёмке: Люки чугунные тяжелые для смотровых колодцев, соответствуют ГОСТ 3634 – 2019 и признаны годными к эксплуатации.

Основные данные и характеристики:


Диаметр корпуса, мм	840
Диаметр проема, мм	600
Высота, мм	100
Масса, кг, не более	100

Нормативная нагрузка при испытании согласно ГОСТ 3634-2019 – 15 т. с. Максимальная нагрузка при испытаниях – 25 т. с.



ОТК

Дата приемки

21.09.2022



A-A



Люк чугунный тяжелый для смотровых колодцев типа «Т» (С250) 2-60 (с запорным устройством) ГОСТ 3634-2019
1 - Устройство запорное
2 - Корпус
3 - Крышка