

Паспорт № 110 лайт / 4762

Муфты противопожарные «ОГНЕЗА-ПМ»

для полимерных труб наружным диаметром не более 110 мм

ТУ 5285-001-92450604-2011 (с изм. 1)

отгруженные ООО «Семит-эксперт-мех»

« 16 » 09 2020 г. в количестве 1280 шт. масса нетто _____ кг

Дата изготовления _____ 20 ____ г.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование показателя	Норма по ТУ 5285-001-92450604-2011	Фактически по анализу
Наружный диаметр, мм	130,0 ± 3,0	соответствует
Внутренний диаметр, мм	110,0 + 3,0	соответствует
Высота муфты без проушин, мм	50,0	соответствует
Толщина терморасширяющегося вкладыша, мм	7,0 ± 1,0	соответствует
Вес муфты в сборе, гр.	300,0 ± 20	соответствует
Коэффициент всучивания, не менее %	900	соответствует
Предел огнестойкости Е1, мин	180	соответствует
Объемная масса, кг/м ³	1500	соответствует
Инерционность полного срабатывания (перекрытия), не более, мин	10	соответствует

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 5285-001-92450604-2011 (с изм. 1) при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями. Гарантийный срок хранения 1 год со дня отгрузки. Срок эксплуатации изделия не менее 30 лет. Использовать в соответствии с Инструкцией по применению.

Качество продукции соответствует ГОСТ Р 53306-2009

Сертификат соответствия № С-RU.A1064.B.00803.

выдан «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ»

Срок действия с 13.01.2017г. по 12.01.2022г.

Начальник ОТК _____ / Куликова Н.Г. /

М.П.

